



Sitzungsvorlage

Fachbereich	AZ	Bearbeiter
FB 5 - Werke und Kommunale Betriebe		Thomas Schön

Beratungsfolge:		
Beschlussgremium	Datum	Status
Werkausschuss	12.06.2025	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Unterrichtung über eine Eilentscheidung gem. §48 GemO; hier Austausch der Belüfterwalze der Kläranlage Herchweiler zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes

Sachverhalt:

In der Sitzung des Werkausschusses vom 19. März 2025 wurde bereits darüber informiert, dass die Belüfterwalze (Baujahr 1991) der Kläranlage Herchweiler im Belebungsbecken aktuell Probleme verursacht und zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes ggf. kurzfristig ausgetauscht werden muss.

Die Belüfterwalze fügt dem Abwasser im Belebungsbecken benötigten Sauerstoff zu und wälzt bei der Belüftung das Belebungsbecken um. Es handelt sich also um einen betriebswesentlichen Anlagenteil.

Auf Anfrage ist der Verwaltung mit Datum vom 24. März 2025 ein Angebot für eine neue Belüfterwalze der Firma Passavant Geiger GmbH in Höhe von 70.079,10 € inkl. Steuer zugegangen. Dieses wurde fachtechnisch vom Ingenieurbüro Hartmann + Müller geprüft und zur kurzfristigen Vergabe empfohlen. Siehe beigefügter Vergabevermerk.

Aufgrund der Dringlichkeit und um einen zeitlichen Verzug zu vermeiden wurde unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Lieferzeit von 20 – 24 Wochen der Auftrag Anfang April im Wege der Eilentscheidung gem. § 48 GemO in Benehmen zwischen Bürgermeister und Beigeordneten an die Firma Passavant-Geiger GmbH, 65326 Aarbergen zum Angebotspreis in Höhe von 70.079,10 Euro (brutto) vergeben.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt Kenntnis im Sinne von § 48 GemO.

Anlage/n:
Vergabevorschlag_2025_03_25_

Mitzeichnung:

Becker, Kai	FB 5 - Werke und Kommunale Betriebe
-------------	-------------------------------------

